

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ



ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

Γιαννιτσά 05-12-2013

Αριθμ.πρωτ. 7743

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ταχ. Δ/ση: Εθν. Αντίστασης & Χατζηδημητρίου

Τ.Κ. 581 00 Γιαννιτσά

Πληροφορίες : Καρυπίδου Σοφία

Τηλέφωνο: 23823 50841

FAX: 23820 29033

Προς

ΙΘΑΚΗ ΑΤΕ

ΑΙΟΛΟΥ 67 ΑΘΗΝΑ

Τ.Κ. 105 59

**ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις επί των Τευχών Δημοπράτησης του έργου: ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΡΟΥ’ υποέργο:
‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΕΛ ΔΗΜΟΤΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΡΟΥ’**

Απαντώντας στο με αριθμ.πρωτ. 7743/04-12-13 έγγραφο σας

1.Ερώτηση

Λόγω της μικρής διαφοράς δεδομένων σχεδιασμού Α και Β φάσης του έργου παρακαλούμε διευκρινίστε εάν επιτρέπεται όλοι οι υπολογισμοί και ο Η/Μ εξοπλισμός να γίνουν και να προσφερθούν για τη Β φάση των έργων.

Απάντηση

1.Επιτρέπεται

2.Ερώτηση

Γίνεται δεκτό σύστημα ανάμιξης – αερισμού της δεξαμενής αποθήκευσης ιλύος με flowjet.

Απάντηση

2.Γίνεται Δεκτό

3.Ερώτηση

Γίνεται δεκτή μία κοινή δεξαμενή βιοεπιλογής (σελ 1 παράρτημα ΙΙ τεύχος 3), καθώς σε αυτή γίνεται η ανακυκλοφορία της ιλύος.

Απάντηση

3.Γίνεται Δεκτή

4.Ερώτηση

Πως θα γίνεται η μέτρηση παροχής; Γίνεται δεκτός ηλεκτρομαγνητικός μετρητής παροχής μετά από compact σύστημα προεπεξεργασίας;Επίσης είναι απαραίτητος μετρητής σε κανάλι τύπου Parshall και μόνο.

Απάντηση

4. Ο μετρητής παροχής μπορεί να είναι ηλεκτρομαγνητικού τύπου ή σε ανοικτό κανάλι τύπου Venturi ή Parshall. Μπορεί να τοποθετηθεί μετά την προεπεξεργασία ή πριν τη μονάδα απολύμανσης.

5.Ερώτηση

Σχετικά με την εφεδρεία στο συγκρότημα προεπεξεργασίας απαιτείται 50% ή 100% εφεδρεία (Τεύχος 3 σελ 13,14)

Απάντηση

5. Απαιτείται 100% εφεδρεία Η/Μ εξοπλισμού προεπεξεργασίας.

Η Δ/ντρια Τ.Υ. Δήμου Πέλλας

**Σαντίνι –Αδαμίδου Λουτσία
Πολ.Μηχ/κός**